

محضر اجتماع تمهيدى

ممارسة توريد وتركيب وتشغيل وضمان وحدات مناولة الهواء للمبنى الإدارى فى الشويخ

تم عقد الاجتماع فى مكتب الوكيل المساعد للشؤون الهندسية يوم الاثنين الموافق 2024/10/7 وبحضور كل من ممثلي وزارة الاعلام – إدارة الخدمات والانشاءات الهندسية وممثلي الشركات.

فى بداية الاجتماع رحب السيد / مراقب التركيبات الميكانيكية بالسادة الحضور وطلب من ممثلي الشركات اى استفسار خاص بالممارسة.

تم الاستفسار عن الآتى:-

- I. تم الاستفسار عن مخطط الباييات والمحابس لوحدة مناولة الهواء.
 - تم الإجابة عليه وتقديم مخطط لتركيب الباييات والمحابس لوحدة مناولة الهواء (مرفق المخطط).
- II. تم الاستفسار عن مصنع و دولة المنشأ لوحداث مناولة الهواء التى سيتم توريدها وتركيبها.
 - تم الإجابة بأنه يجب على المقاول ان يتبع المواصفات و الاكواد المعتمدة المقدمه فى كراسة الممارسة لاختيار المنتج و يجب الالتزام فيها.
- III. تم الاستفسار عن نظام التحكم والتشغيل لوحدة مناولة الهواء (BMS).
 - تم الاجابه عليه ان يجب على المقاول الفانز بالممارسة توفير نظام تشغيلي وتحكم لوحداث مناولة الهواء وأن يكون معتمد من الوزارة قبل توريده ويكون قابل للتطوير وربطة مع أنظمة مستقبلية.
- IV. تم الاستفسار عن اذا امكن خلال فترة توريد المواد (3 شهور) ان يزيل وحدات مناولة الهواء الحالية.
 - يجب على المقاول توفير التبريد اللازم للغرف والتي يتم تغذيتها عن طريق وحدة مناولة الهواء.

- V. سأل احد الشركات عن نوع المروحة لوحدة مناولة الهواء
- تم الإجابة عليه عن نوع الروحة (Fan Array) عدد 6 مروحات لكل وحدة مناولة الهواء.
- VI. سأل احد الشركات عن ال CFM الحالي.
- تم الإجابة عليه ان ال CFM الحالي هو 25,000 و CFM المطلوب بالممارسة هو 28,000
- VII. سأل احد الشركات عن Spare Parts المطلوبه بالممارسة.
- تم الإجابة عليه ان عدد 6 مراوح Spare Parts لوحداث مناولة الهواء التي سيتم توريدها.
- VIII. سأل احد الشركات عن توصيلات الكهرباء لوحدة مناولة الهواء.
- تم الرد عليه بان وحدات مناولة الهواء التي سوف يتم توريدها وتركيبها سيوف توصل لل DB الحالي واذا وجب ان يستبدل الكيل لحجم اكبر, سوف يستبدله من ضمن الاعمال
- IX. تم التأكيد على الشركات انه يجب تقديم شهادة مطابقة و كتالوج المواد و الاختيار للبراند والمنتج حسب ال Code في المواصفات الفنية بالممارسة وقت تقديم عروض الأسعار للممارسة ومن لايقدم سوف يتم استبعاده.
- X. تم التنسيق مع الشركات لزيارة الموقع يوم الاربعاء الموافق 2024/10/9 الساعة 10 صباحا.

تم اقفال المحضر