



وزارة الإعلام

Ministry Of Information

محضر اجتماع تمهيدي
لممارسة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان انارة
LED لمباني وزارة الاعلام والمحطات الخارجية

انه في يوم الأربعاء الموافق 2025/5/14 تم عقد اجتماع تمهيدي للشركات المتقدمة للممارسة أعلاه مع ممثلي الوزارة لمناقشة التعديلات و الاسئلة المطروحة من الشركات.

1. لن يتم استبدال انارة المحطات الخارجية وتقتصر نطاق الاعمال على مباني مجمع الاعلام.

2. إضافة بند استبدال انارة قاعة التدريب في مبنى الإذاعة بإضاءة 60 x 60 and . wall washer lights

3. إضافة بند انارة oval flood light لمدخل الباب الاوتوماتيكي للمبنى الإداري.

4. تعديل IP ليكون IP 44 على الأقل.

5. يقوم المقاول الفائز بإزالة السقف الخاص بالدور الأرضي لبهو المبنى الإداري بالكامل ووضع سقف جبس كامل.

6. يقوم المقاول الفائز بتقديم تصاميم لاضاءة بهو المبنى الإداري بالإضافة الى مدخل مبنى التلفزيون.

7. إلغاء بند التدريب.

8. يقوم المقاول الفائز بتوريد وتركيب انارة Track light and double square light لمكتب الوكيل المساعد للشؤون الهندسية ومكتب وكيل الوزارة.

9. تكون انارة ال 60 x 60 لا تقل عن 30 Watts.

10. تكون الانارة الخارجية للمباني لا تقل عن 200 Watts .

11. تكون انارة المطابخ و دورات المياه لا تقل عن 6 Watts .
12. سيتم التعديل على البند رقم 1.19 من صفحة 10 في المواصفات الفنية لزيادة عدد ال light brands لتكون :

- Philips Lighting -1
- Ledvanced (Osram) -2
- SmartLux -3
- Panasonic -4
- Zumtobel -5
- Thorn Lighting -6
- GE -7
- ERCO -8
- Trilux -9
- Fagerhult -10
- RZB -11

13. سيتم تقديم مخطط معماري للمباني من قبل الوزارة.